

Общество с ограниченной ответственностью
«Русская Универсальная Компания»

ООО «РУК» 142050. М.О. г. Домодедово, территория «Пром.Зона Житнево», площ. №2, стр.1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №33

Дизельная Технологическая фракция.
СТО 78689379-04-2016

Номер резервуара: № 2
Номер партии: _____
Уровень наполнения резервуар масса:
1085 см 2500 т

Дата изготовителя продукта: 13.11.2018 г
Дата отбора проб: 13.11.2018 г
Дата проведения анализа: 14.11.2018 г

№ п/п	Наименование показателя	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	не нормируется, определение обязательно	835	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	Не ниже 150 °С Не выше 370 °С	208 343	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	не ниже 45°С	57	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы, %	не более 1,1	1,0	ГОСТ 51947
5	Массовая доля воды, %	не более 0.5	следы	ГОСТ 2477

** значение показателя указано по паспорту качества № 3463Н от 14.11.2018 г. АО «ТАНЕКО»

Заключение: Дизельная Технологическая фракция соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация: 1. Температура помутнения по EN23015,С минус 8,1
2. Предельная температура фильтрования по ГОСТ EN116, минус 9
3.Цвет,визуально:светло-желтый.

Сменный инженер

Дата выдачи паспорта



26 11 2018 г.