

Общество с ограниченной ответственностью
«Русская Универсальная Компания»

ООО «РУК» 142050. М.О. г. Домодедово, территория «Пром.Зона Житнево», площ. №2, стр.1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №7

Дизельная Технологическая фракция.
СТО 78689379-04-2016

Номер резервуара: № 2

Номер партии: _____

Уровень наполнения резервуар масса:
500 см 1216 т.

Дата изготовителя продукта: 18.12.2018 г

Дата отбора проб: 18.12.2018 г

Дата проведения анализа: 18.12.2018 г

№ п/п	Наименование показателя	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	не нормируется, определение обязательно	813	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	Не ниже 150 °С Не выше 370 °С	174 302	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	не ниже 45°С	44	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы, %	не более 1,1	0,6	ГОСТ 51947
5	Массовая доля воды, %	не более 0.5	следы	ГОСТ 2477

** значение показателя указано по паспорту качества № 3846Н от 18.12.2018 г. АО «ТАНЕКО»

Заключение: ДТФ(Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация: 1. Температура помутнения по EN23015,С минус 21,3
2. Предельная температура фильтрования по ГОСТ EN116, минус 32
3.Цвет,визуально:светло-желтый.

Сменный инженер

Дата выдачи паспорта



« » _____ 2019 г.