Копия верна
ООО "Нефтебитум-КНГК"
Директор Сопильняк О.П.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЕ29.Н06718
Срок действия с 15.02.2018г. по 14.02.2021 г.
Зарегистрирован ОС. АНО «ДПО «Стандарты и метрология»»

ООО "Ильский НПЗ"
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

ПАСПОРТ № 1765(Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**
Нормативный документ: СТО 98832933-009-2018
Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Дата изготовления: 27.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	84
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,220
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	834,5
8	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления
Дата выдачи паспорта 27.08.2018 г.

Начальник ЦЗЛ (ОТК) О.В. Назарова
Инженер-лаборант А.В. Нехай

Прогресс в гармонии с природой!