

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит. стр. 1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 01-04
Топливо Высоковязкое вид 2

Нормативный документ	СТО 66837716-009-2017
Дата отбора пробы	04 января 2019 г.
Дата испытания	04 января 2019 г.

Место отбора пробы: 51189611, 51619088, 54889993, 55905848.

Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, не менее, мм ² /с	ГОСТ 33	2,2	2,43
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333	80 90 100 110	93
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017	От жёлтого до чёрного	Жёлтая жидкость

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
-----------------------------------	---

Дата проведения испытаний 04 января 2019 г.

Паспорт выдан Гришкина Е.Н.

