Ильский НПЗ Refinery

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ29.Н00[illegible]
Срок действия с 15.02.2018г. по 14.02.2021 г.
Зарегистрирован ОС АНО «[illegible]»
«Стандарты и материалы»

ООО "[illegible]"
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

ПАСПОРТ № 2341(Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**
Нормативный документ: СТО 98832933-009-2018
Юридический адрес: 353232, Край Краснодарский, район Северский, поселок городского типа Ильский, территория 55-км автодороги Краснодар-Новороссийск
Номер резервуара: 3 Уровень наполнения (см): 650
Дата изготовления: 10.11.2018 г. Дата проведения анализа: 10.11.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	84
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,212
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 37
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	834,5
8	Наличие депрессорно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			[illegible]

Гарантийный период хранения продукта 1 год со дня изготовления.
Дата выдачи паспорта: 10.11.2018 г.

ОТК

Начальник [illegible] С.В. Назарова
И.о. инженера-лаборанта С.В. Васильченко

Прогресс в гармонии с природой